

IZJAVA PROIZVAJALCA

Št. DOKK8404 291019

Ime proizvoda	NEO / NEOplus ploščati rezervoar
Šifra proizvoda	RWNExxxx / SGNExxxx
Predvidena uporaba	PE rezervoar za podzemno skladiščenje / obdelavo vode
Proizvajalec	PREMIER TECH AQUA GmbH, Am Gammgraben 2, 19258 Boizenburg, Nemčija
Pooblaščen zastopnik	Marco Rumberg, direktor
Uporabljeni standardi	EN 12566-3 2005+A2:2013
Norma	C.6 (stabilnost) A.2 (vodoodpornost)
Priglašeni inšpekcijski organ	PIA GmbH (NB 1739) je opravil pregled PIA2017-ST-PIT-1702-1014.01 za stabilnost (zgornji pokrov 1,50 m)

Stabilnost (preskus jame)	PIA2017-ST-PIT-1702-1014.01: opravljeno (mokri pogoji, WET), deformacija 1,5 %	
Model NEO	Velikost	Maks. globina vgradnje v podtalnico v skladu z navodili za vgradnjo: do ekvatorja rezervoarja
NEO 800	0,8 m³	WET = 0,35 m
NEO 1500	1,5 m³	WET = 0,40 m
NEO 3000	3,0 m³	WET = 0,52 m
NEO 5000	5,0 m³	WET = 0,56 m
NEO 7100	7,1 m³	WET = 0,64 m
NEO 8000	8,0 m³	WET = 0,63 m
NEO 10.000	10 m³	WET = 0,63 m
NEOplus 15.000 – 50.000	15 – 50 m³	WET = 0,63 m
Test vodotesnosti	opravljen	
Test trajnosti	opravljen	
Požarni razred	E	
Sproščanje nevarnih snovi	NPD	

Za izdelavo te izjave je izključno odgovoren proizvajalec v skladu s točko 4.

Ta izjava potrjuje skladnost z zgoraj navedenimi predpisi, direktivami in standardi, vendar ne vsebuje nobenega zagotovila o lastnostih. Upoštevati je treba varnostna navodila in navodila za namestitvev, obratovanje in vzdrževanje

Podpisal za proizvajalca in v njegovem imenu:



Boizenburg, 29. oktober 2019

Gre za nestandarniziran gradbeni proizvod, zato je ta dokument prostovoljna izjava proizvajalca. Ker drugih veljavnih standardov ni, se sklicuje na primerljiv gradbeni izdelek (čistilne naprave EN 12566). Med ocenjevanjem po EN 12566 je deformacija praktično določena z merjenjem volumnske izgube prazne posode po 21 dneh v vgrajenem stanju. Premier Tech meni, da so dovoljene deformacije do 5% (standardno odstopanje do 20%). V skladu z EN 12566 je pregled in preizkus lahko izveden brez vpliva podtalnih voda (suho) ali s vplivom podtalnice (mokro).

